

*Gerichtlich zertifiziertes  
Sachverständigenbüro*

*Technischer Rat  
Dipl.-Ing. Manfred Michalitsch*



SACHVERSTÄNDIGENBÜRO  
INGENIEURBÜRO  
<http://members.chello.at/michalitsch>

Lüftungs-, Klima-, Kältetechnik,  
Schall- und Schwingungstechnik,  
Techn. Gebäudeausrüstung und Energieplanung,  
Mess-, Steuer- und Regelungstechnik

A-1150 Wien, Arnsteing. 1  
T+F: +43-1-8920576  
H: +43-699-12677008

## ZERTIFIKAT

Überprüfung der Voraussetzungen des RLT-Geräteprogrammes der Firma Frivent auf Normkonformität/Hygieneeignung von raumlufttechnischen Zentralgeräten und deren Komponenten für Gebäude und Räume des Gesundheitswesens, in denen medizinische Untersuchungen, Behandlungen und Eingriffe an Personen vorgenommen werden

Überprüfte Baureihe: Frivent KLG-TE  
Hersteller: Frivent GmbH, Luft- & Wärmetechnik,  
Salzburgerstraße 20  
A-6380 St. Johann in Tirol  
Datum der Überprüfung: 31.03.2017 ÖNORM  
25.11.2014 DIN, 17.03.2014 VDI  
Gültigkeitsdauer: Gültig, solange keine Änderungen im Geräteprogramm  
Frivent vorgenommen werden  
Überprüfungs-Nr.: T 975 für ÖNORM,  
T 837 für DIN, T 788 für VDI  
Bezugsnormen: ÖNORM H 6020 Ausgabe 15.3.2015  
ÖNORM H 6021 Ausgabe 15.8.2016  
DIN 1946 - 4 Ausgabe 12/2008  
VDI 6022 - 1 Ausgabe 07/2011

**Der Gerichtssachverständige bestätigt die Eignung der Fa. Frivent zur Herstellung normkonformer RLT-Zentralgeräte und RLT-Komponenten.**

Zur Normkonformität wurde  
jeweils ein eigenes  
Überprüfungsprotoll  
ausgestellt.

31.3.2017